

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OB.271.1.2012.
Nazwa zadania: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Zasieki – **sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie

1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii lub materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski? (m.in. Zamawiający wskazuje na realizację sieci wodociągowej z grupy materiałów PCV i PE. Czy po spełnieniu powyższego warunku Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla całości zadania jednej grupy materiałowej – PE)
2. Czy Zamawiający dopuszcza również zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej określonej w dokumentacji dla innych odcinków sieci? (np. przy występowaniu niekorzystnych warunków geologicznych, kolizji z istniejącą infrastrukturą, uszkodzeniu istniejącego zagospodarowania terenu, występowaniu zagrożenia dla istniejących obiektów przy realizowaniu w ich pobliżu budowy sieci metodą wykopową itp)
3. Zamawiający przedstawił w plik „Przedmiar- Janiszowice- sieć wodociągowa PCW z przyłączami” – w zakresie: roboty drogowe i roboty ziemne. Czy zawarte podstawy oraz ilości wyszczególnionych robót odnoszą się tylko do miejsc prowadzenia robót i związanych z nimi doprowadzenia nawierzchni oraz otoczenia do stanu pierwotnego, czy też do całościowych remontów pasów dróg, chodników, ogrodzeń itp.

Odpowiedzi

ad. 1.

Przy wykonaniu sieci wodociągowej nie dopuszcza się materiałów zamiennych. Mają być PVC – sieć główna i PE – przyłącza.

ad.2.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezwykopowej z zastosowaniem rury przewodowej PVC.

ad.3.

Ilość wyszczególnionych robót odnosi się tylko do miejsc prowadzenia robót.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści ogłoszenia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
(-) Ryszard Kowalczuk

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy