



UWAGA:

1. Przyłącze $\varnothing 32$ PE
2. W studzience zamontować zestaw wodomierzowy składający się z:
 - zaworu skośnego odcinającego Dn25
 - wodomierza skrzydełkowego klasy C Dn15
 - zaworu zwrotnego regulacyjnego z funkcją antyskażeniową z możliwością nadzoru

RYS. NR 16.

proinstal
w ZIELONEJ GÓRZE

Obiekt: Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków

Adres: Nabloto, gmina Brody

Przedmiot: STUDZIENKA WODOMIERZOWA $\varnothing 1000$
NA WODOMIERZ DN15

Skala:

-

Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. A. Romejko	44/05/ZG	07.2008	
Opracował:	mgr inż. T. Kołtan		07.2008	
Sprawdził:	inż. K. Ciechociński	171/85/ZG	07.2008	