


A-A



1. Stopnie włazowe osadzone fabrycznie.
2. Izolacja zewnętrzna ścian studni – 2xBITIZOL R+P
3. Płytę pokrywową ustawić w taki sposób, aby właz nie kolidował z kanałami doptywowymi.



		Nr rys. S-16
OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9		
Objekt: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacją uzdatniania wody Adres: Marianka - gm. Brody dz. nr 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1055, 1075, dz. nr 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1172, 1173, 1174.		Skala: 1:25
Przedmiot: NEUTRALIZATOR CHLORU Ø1500		Data: 01.2012
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień / specjalność
Projektował:	mgr inż. Anna Romejko	44/05/ZG instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Jędrzejak	
Sprawdził:	inż. Kazimierz Ciechociński	171/85/ZG instalacyjno-inżynieryjna