


SCHEMAT RURY OSŁONOWEJ



OZN.	RURA OCHRONNA		
DN	ø114,3x4,0St	ø114,3x4,0St	ø168,3x4,5St
d	ø32PE	ø40PE	ø90PVC
Ilość	2szt.	1szt.	1szt.
L	6,0m	6,0m	16,0m
A	1,42m	1,42m	1,42m
Manszeta typu N (na 1 rurę)	Dn32x100 41x112x75 2 szt.	Dn32x100 41x112x75 2 szt.	Dn100x150 112x165x75 2 szt.
Płozy typu B (na 1 rurę)	Typ B 32-B-24 3 szt.	Typ B 32-B-24 3 szt.	Typ B 80-B-34 3 szt.

<div><div>proinstal</div><div>OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9</div></div>			Nr rys. S-6
Objekt: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacją uzdatniania wody Adres: Marianka - gm. Brody dz. nr 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1055, 1075 dz. nr 1077, 1078, 1079, 1047, 1080, 1081, 1082, 1172, 1173, 1174.			Skala: -
Przedmiot: SCHEMAT RURY OSŁONOWEJ			Data: 01.2012
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień / specjalność	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Anna Romejko	44/05/ZG instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Jędrzejak		
Sprawdził:	inż. Kazimierz Ciechociński	171/85/ZG instalacyjno-inżynieryjna	