



Odbiorniki RT
PG - Pompa głębinowa
6 - Wodomierz
Gch - gniazdo chloratora
10 - Filtr

Odbiorniki RZH
A - czujnik suchobiegu
B - czujnik ciśnienia
P1 - Pompa
P2 - Pompa
P3 - Pompa
7 - Wodomierz

OZNACZENIA:

- RT Rozdzielnia technologiczna
- RZH Rozdzielnia zestawu hydroforowego
- S1 Zestaw rozruchowy z wył. np. S-Z/0,63/1 firmy Uniwersal IP 65 o wym.250x185x140mm
- ZG1 Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem + gn. wt. 3-faz. 16A z gn. wt. 1-faz.16A np. ZIO3/R211 firmy Spamel
- (Y1) Napęd elektr. żaluzji np. LM230A firmy Belimo
- Uziom otokowy i połączenia wyrównawcze z bednarki Fe/Zn 25x4mm
- ZK Złącze kontrolne śrubowe K-422
- Połączenia spawane
- Złącze uniwersalne
- Korytka kablowe stal. ocynk. o szer. 100mm np. KPJ100H30/2 (Baks)

Ochrona przeciwporażeniowa -
samoczynne wyłączenie zasilania

11.	Rozdzielnia technologiczna
10.	Filtr mechaniczny F76S o przepływie nominalnym 7m³/h
9.	Zbiornik wody 5m³
8.	Osuszacz powietrza DHK14 o wydajności 230m³/h, N=275W
7.	Wodomierz Dn32
6.	Wodomierz Dn32 z nadajnikiem
5.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
4.	Zestaw chloratora
3.	Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MW 2.4.6B/1,1 kW o wydajności 3m³/h i wysokości podnoszenia 42m H ₂ O
2.	Zbiornik soli
1.	Zestaw filtracyjny Topworks IND 5130-2

proinstal		Nr rys.	
OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9		E-5	
Objekt: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacją uzdatniania wody		Skala:	
Adres: Marianka - gm. Brody dz. nr 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1055, 1075, dz. nr 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1172, 1173, 1174.		1:25	
Przedmiot: STACJA UZDATNIANIA WODY - RZUT PRZYZIEMIENIA - INSTALACJA SIŁY, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE I UZIOM OTOKOWY		Data:	
		01.2012	
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień / specjalność	Podpis:
Projektował:	inż. Mieczysław Gajdelis	162/79/Zg instalacyjno-inżynierska	
Opracował:	inż. Mieczysław Gajdelis		
Sprawdził:	inż. A. Wrotkowski	182/76/Zg instalacyjno-inżynierska	