

11.	Rozdzielnia technologiczna
10.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
9.	Osuszacz powietrza DHK14 o wydajności 230m^3/h, N=275W
8.	Wodomierz Dn32
7.	Filtr mechaniczny F76S o przepływie nominalnym 7m^3/h
6.	Zbiornik wody 5m^3
5.	Wodomierz Dn32 z nadajnikiem
4.	Zestaw chloratora
3.	Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MW 2.4.6B/1,1 kW + 4,6B/1,1kW o wydajności 3m^3/h i wysokości podnoszenia 42m H_2O/ sekcja gospodarcza
2.	Zbiornik soli
1.	Zestaw filtracyjny Topworks IND 5130-2

proinstal
OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA
65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

Nr rys. S-8

Obiekt: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacją uzdatniania wody
Adres: Marianka - gm. Brody
dz. nr 1043, 1044, 1045, 1046,1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1055, 1075,
dz. nr 1077, 1078, 1079, 1047, 1080, 1081, 1082, 1172, 1173, 1174.

Skala: 1:25

Przedmiot: STACJA UZDATNIANIA WODY
RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA

Data: 01.2012

Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień / specjalność	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Anna Romejko	44/05/ZG instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Jędrzejak		
Sprawdził:	inż. Kazimierz Ciechociński	171/85/ZG instalacyjno-inżynieryjna	