



OZNACZENIA:

- Instalacja oświetlenia - YDYpżo 3/4/5x1,5mm²
- G1 - G5 Zasilanie grzejników - YDYżo 3x2,5mm²
- Gp Zasilanie podgrzewacza wody - YDYżo 3x2,5mm²

A - Oprawa świetłóvkowa typu Pacyfik TCW095 AC, 2xTL-D36/830 IP66, firmy Philips

Aw - Oprawa świetłóvkowa typu Pacyfik TCW095 AC, 2xTL-D36/830
z modułem awaryjnym /certyfikat CNBOP/ IP66, firmy Philips

B - Oprawa metalohalogenkowa asymetryczna typu Decoflood MVF 616, 150W,
źródło światła MHN-TD 150W IP 65, firmy Philips

Ochrona przeciwporażeniowa -
samoczynne wyłączenie zasilania

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNANSKA 9			Nr rys. E-4
Objekt: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacją uzdatniania wody Adres: Marianka - gm. Brody dz. nr 1043, 1044, 1045, 1046,1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1055, 1075, dz. nr 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1172, 1173, 1174.			Skala: 1:25
Przedmiot: STACJA UZDATNIANIA WODY - RZUT PRZYZIEMIĄ - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I ZASILANIE GRZEJNIKÓW			Data: 01.2012
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień / specjalność	Podpis:
Projektował:	inż. Mieczysław Gajdelis	162/79/Zg instalacyjno-inżynierska	
Opracował:	inż. Mieczysław Gajdelis		
Sprawdził:	inż. Andrzej Wrotkowski	182/76/Zg instalacyjno-inżynierska	