



Uwaga:
- węzły wodomierzowe wg. rys. nr S-5
- minimalne przykrycie rurociągu na wejściu do budynku 1,2m. Odcinek przyłącza znajdującego się w strefie przemarzania należy ocieplić.

proinstal OGRIEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9		Nr rys. S-3
Odekt: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacją uzdatniania wody		Skala: 1:500
Adres: Marianka - gm. Brody		
Przedmiot: PROJEKT PODŁUŻNY SIECI WODOCIAĞOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI		Data: 01.2012
W-k2, T9-B7/1, T10-B7/2, T11-B7/3, T12-B7/4, T13-B7/5, T14-B7/6, T15-B7/7, T16-B7/8, T17-B7/9, T18-B7/10		
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień / specjalność
Projektował: mgr inż. Anna Romejko		44/05/ZG
Opracował: mgr inż. Katarzyna Jędrzejak		Instalacja w zakresie: Instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdził: inż. Kazimierz Ciechociński		171/85/ZG